



## VKF Hagelschutz Nr. 30858

**Inhaber /-in**  
Alurex Kindt AG  
Südstrasse 16  
3250 Lyss  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Alurex Kindt AG  
3250 Lyss  
Schweiz

**Gruppe** 146 - Fassade - Fensterladen

**Produkt** Vista B75

**Beschreibung** Fensterladen aus stranggepressten Aluminiumprofil, Rahmenprofil  
75 mm \* 28 mm \* 1.7 mm.  
Stufenlos verstellbare Lamellen seitlich geschlossen, Lamellenprofil  
75 mm \* 12 mm \* 1.0 mm.  
Verbindungen: Lamellen zur Zugstange und Lamellenlager mittels Kunststoffteilen.  
Pulverbeschichtung nach Qualicoat® Standard.  
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben und die Glanzgrade seidenglanz  
und feinstruktur matt.

**Unterlagen** Egli Engineering AG: Prüfbericht '401.1' (10. Oktober 2013), Gutachterliche  
Stellungnahme '24395-Vista-B75' (3. Juli 2019)

**Prüfbestimmungen** 15 VKF Fenster- und Türladen vom 1. 6. 2014, Version 1.03

**Klassifikation** Hagelwiderstand Aussehen HW 3\*  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 4\*

**Bemerkungen** \* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich  
innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2024

**Ausstellungsdatum** 16.10.2019

**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 4*
Lichtabschirmung	HW 4*	Wasserdichtheit	HW --

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch